



0407-CPR-518 (IG-042-2012) rev. 6



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

18/2019

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione si rilascia la seguente dichiarazione di prestazione:

- 1. Codice di identificazione:** A8013G.11
- 2. Tipo:** cerniera Dinamika 3 ali versione G, interasse 86 mm
- 3. Uso:** cerniera ad asse singolo da impiegare su porte da installare lungo le vie di fuga e su porte per compartimentazione tagliafuoco e/o taglia fumo
- 4. Fabbricante:** Master S.r.l., s.p. 37 Conversano – Castiglione km 0,7 – 70014 Conversano (BA) Italia
- 5. Mandatario:** N.A.
- 6. Sistema di valutazione:** sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1
- 7. Organismo notificato:** Istituto Giordano S.p.A. NB 0407 ha effettuato le prove di tipo (incluso il campionamento) secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il rapporto di prova n. 293085/6850/CPD
Istituto Giordano S.p.A. NB 0407 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della produzione in fabbrica con sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il Certificato CE di costanza della prestazione n. 0407-CPR-518
- 8. N.A.**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Sicurezza: coppia d'attrito iniziale	Conforme grado 14	EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003
Sicurezza: carico statico	Conforme grado 14	
Sicurezza: sovraccarico	Conforme grado 14	
Sicurezza: resistenza al taglio	N.P.D.	
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo	Idonea	
Durabilità	Conforme grado 14	
Resistenza alla corrosione	Grado 4	
Sostanze pericolose	conforme a regolamentazione	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Master S.r.l.

Filippo Mola, Resp. qualità



Conversano, 13 giugno 2019